

**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE**

Služba za zdravstvenu ekologiju, 21 000 Split, Vukovarska 46

Odjel za kemijske analize voda, tel. 021/401-162, e-mail: vode@nzjz-split.hr

Odjel opće zdravstvene ekologije, tel: 021/401-168, uzorkovanje@nzjz-split.hr



Ovlašteni laboratorij prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Službeni laboratorij za obavljanje analize voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva
Ovlašteni laboratorij za obavljanje službenih analiza prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede.

Split, 28.7.2026.

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Analitički broj:	05066-26K
Mjerno mjesto:	VS BRAČ - klorna stanica ispred VS
Opis uzorka:	Bez obilježja.
Analitički broj:	05067-26K
Mjerno mjesto:	VS SUPETAR 1 - javna slavina
Opis uzorka:	Bez obilježja.
Analitički broj:	05068-26K
Mjerno mjesto:	VS SUTIVAN - javna slavina (park)
Opis uzorka:	Bez obilježja.
Analitički broj:	05069-26K
Mjerno mjesto:	VS LOŽIŠĆA - javna slavina (grobље)
Opis uzorka:	Bez obilježja.
Analitički broj:	05070-26K
Mjerno mjesto:	VS MILNA - vatrogasni dom
Opis uzorka:	Bez obilježja.
Analitički broj:	05071-26K
Mjerno mjesto:	VS PRAŽNICA - javna slavina (igralište)
Opis uzorka:	Bez obilježja.
Analitički broj:	05072-26K
Mjerno mjesto:	VS PUČIŠĆA - javna slavina (park)
Opis uzorka:	Bez obilježja.
Analitički broj:	05073-26K
Mjerno mjesto:	VS NOVO SELO - privatna kuća
Opis uzorka:	Bez obilježja.
Analitički broj:	05074-26K
Mjerno mjesto:	VS SUMARTIN - caffe bar
Opis uzorka:	Bez obilježja.
Analitički broj:	05075-26K
Mjerno mjesto:	VS NEREŽIŠĆA - javna slavina
Opis uzorka:	Bez obilježja.
Analitički broj:	05076-26K
Mjerno mjesto:	VS BOL - javna slavina
Opis uzorka:	Bez obilježja.
Zahtjev:	Ugovor
Naručitelj:	Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o.

Vlasnik: 21400 Supetar, M. Vodanovića 23
OIB: 45854645558
Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o.
21400 Supetar, M. Vodanovića 23

Uzorak: Vodovodna voda

Uzorak dostavio: Naručitelj

Metoda uzorkovanja: -

Datum uzorkovanja: 22.7.2026.

Datum dostave uzorka: 22.7.2026. 14:00

Izvještaj se sastoji od kemijskog (K) i mikrobiološkog (M) dijela

REZULTATI ISPITIVANJA

Početak ispitivanja: 22.7.2026.

Završetak ispitivanja: 23.7.2026.

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK	Sukladnost
05066-26K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,36	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na 22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	µS/cm / 20°C	417	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,72	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,34	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	37	250	Da
05067-26K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,28	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,3na 22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	µS/cm / 20°C	415	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,75	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,29	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	37	250	Da
05068-26K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,27	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na 22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	µS/cm / 20°C	415	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,91	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,28	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	37	250	Da

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK	Sukladnost
05069-26K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,28	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na 22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	411	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,61	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,26	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	35	250	Da
05070-26K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,51	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,1na 22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	404	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,58	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,28	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	35	250	Da
05071-26K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,36	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na 22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	404	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,77	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,28	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	35	250	Da
05072-26K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,31	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,3na 22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	422	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	< 0,5	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,28	11	Da

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK	Sukladnost
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	38	250	Da
05073-26K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,3	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,3na 22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	409	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,72	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,27	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	35	250	Da
05074-26K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,41	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na 22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	410	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,83	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,28	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	36	250	Da
05075-26K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,42	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,3na 22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	418	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	1,2	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,28	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	38	250	Da
05076-26K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,34	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,3na 22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	412	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,86	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK	Sukladnost
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,28	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	35	250	Da

MDK - maksimalna dopuštena koncentracija

* - akreditirana metoda

Voditelj Odsjeka za površinske vode, vode za piće, hemodijalizu i rekreaciju
Doc.dr.sc. Ana Kokeza, dipl.ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Rezultati ispitanih parametara u uzorcima SUKLADNI SU maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I, Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, NN 88/23)

Voditelj Odjela za kemijske analize vode
Milica Ledić, dipl.ing.

Napomena:

Rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je naručitelj naveo o dostavljenom uzorku.

Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo odlučivanja.

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda, osim ako nije regulirano posebnim ugovorom.

----- Kraj ispitnog izvještaja -----