

**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE**

Služba za zdravstvenu ekologiju, 21 000 Split, Vukovarska 46

Odjel za kemijske analize voda, tel. 021/401-162, e-mail: vode@nzjz-split.hr

Odjel opće zdravstvene ekologije, tel: 021/401-168, uzorkovanje@nzjz-split.hr



Ovlašteni laboratorij prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Službeni laboratorij za obavljanje analize voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva
Ovlašteni laboratorij za obavljanje službenih analiza prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede.

Split, 4.9.2025.

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Analitički broj:	07381-25K
Mjerno mjesto:	V.S. BRAČ
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	07382-25K
Mjerno mjesto:	V.S. SUPETAR 1
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	07383-25K
Mjerno mjesto:	V.S. SUTIVAN
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	07384-25K
Mjerno mjesto:	V.S. LOŽIŠĆA
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	07385-25K
Mjerno mjesto:	V.S. MILNA
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	07386-25K
Mjerno mjesto:	V.S. PRAŽNICA
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	07387-25K
Mjerno mjesto:	V.S. PUČIŠĆA
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	07388-25K
Mjerno mjesto:	V.S. NOVO SELO
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	07389-25K
Mjerno mjesto:	V.S. SUMARTIN
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	07390-25K
Mjerno mjesto:	V.S. NEREŽIŠĆA
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	07391-25K
Mjerno mjesto:	V.S. BOL 1
Opis uzorka:	Bez obilježja

Zahtjev: Ugovor
Naručitelj: Vodovod Brač d.o.o.

Vlasnik: 21400 Supetar, M. Vodanovića 23
 OIB: 45854645558
 Vodovod Brač d.o.o.
 21400 Supetar, M. Vodanovića 23

Uzorak: Vodovodna voda

Uzorak dostavio: Naručitelj

Metoda uzorkovanja: -

Datum uzorkovanja: 25.8.2025.

Datum dostave uzorka: 25.8.2025. 13:30

Izvještaj se sastoji od kemijskog (K) i mikrobiološkog (M) dijela

REZULTATI ISPITIVANJA

Početak ispitivanja: 25.8.2025.

Završetak ispitivanja: 26.8.2025.

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK	Sukladnost
07381-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,87	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,1na22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	387	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	1,3	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,26	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	35	250	Da
07382-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,31	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,1na22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	391	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,9	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,3	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	30	250	Da
07383-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,63	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,1na22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	388	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,88	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,3	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	32	250	Da

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK	Sukladnost
07384-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,31	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	333	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,53	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,28	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	32	250	Da
07385-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,39	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,1na22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	394	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	< 0,5	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,26	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	34	250	Da
07386-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,42	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	400	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	< 0,5	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,3	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	32	250	Da
07387-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,37	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,1na22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	389	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	1,4	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,3	11	Da

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK	Sukladnost
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	26	250	Da
07388-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,39	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	391	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	< 0,5	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,29	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	32	250	Da
07389-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,42	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,0na22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	397	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,9	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,26	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	31	250	Da
07390-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,32	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	387	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	1	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,3	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	30	250	Da
07391-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,47	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,1na22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	389	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,96	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK	Sukladnost
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,32	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	31	250	Da

MDK - maksimalna dopuštena koncentracija

* - akreditirana metoda

Voditelj Odsjeka za površinske vode, vode za piće, hemodijalizu i rekreaciju

Mr. sc. Tina Dumanić, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Rezultati ispitanih parametara u uzorcima SUKLADNI SU maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I, Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, NN 88/23)

Voditelj Odjela za kemijske analize vode

Milica Ledić, dipl.ing.

Napomena:

Rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je naručitelj naveo o dostavljenom uzorku.

Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo odlučivanja.

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda, osim ako nije regulirano posebnim ugovorom.

----- Kraj ispitnog izvještaja -----